

**Bauprodukt  
harmonisierter  
Bereich (hEN)**

3. Verwendung von Anlageteilen, die dem harmonisierten Bereich zugeordnet werden (Erläuterung zum Beurteilungsschema)

## Europäische Produktnormen

### **Gibt es anwendbare europäische Produkte-Norm(en)?**

Siehe Dokument: «Anwendungsliste der EU-Produkte-Normen»

**Wenn JA,** hier weiterfahren  
«Ist das Bauprodukt nach einer harmonisierten Norm und im harmonisiertem Anwendungsbereich»

**Wenn NEIN,** hier weiterfahren  
«Europäische technische Bewertung»

### **Ist das Bauprodukt nach einer harmonisierten Norm und im harmonisiertem Anwenderbereich?**

Siehe Dokument: «Anwendungsliste der EU-harmonisierten-Produkte-Normen»

**Wenn JA,** hier weiterfahren  
«Unterlagen zur kostenlosen Registrierung für die Schweiz nach KVV»

**Wenn NEIN,** siehe  
«Europäische technische Bewertung»

## Europäische technische Bewertung (ETB)

### **Ist eine europäische technische Bewertung (ETB) vorhanden?**

**Wenn JA,** hier weiterfahren  
«Unterlagen zur kostenlosen Registrierung für die Schweiz nach KVV»

**Wenn NEIN,** siehe Dokument  
«**Bauprodukt nicht harmonisierter Bereich**»

## **Unterlagen zur kostenlosen Registrierung für die Schweiz nach KVV:**

### **3.1 Grundsatz**

**Ist ein Anlageteil resp. ein Bauprodukt von einer bezeichneten harmonisierten technischen Norm (hEN) erfasst und wird gemäss dem Verwendungszweck der hEN verwendet, hat der Verwender für dieses Anlageteil die Leistungserklärung des Herstellers vorzuweisen.**

**Der Verwender hat folgende Unterlagen einzureichen:**

- a. Leistungserklärung;
- b. Erfüllung der Anforderungen aus anderen Gesetzgebungen;
- c. Sicherheitsinformationen, Installations-, Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen in der jeweiligen Amtssprache des Ortes, in denen der Anlageteil zur Verwendung gelangt
- d. Alle wichtigen Informationen des Herstellers in Zusammenhang mit dem in der hEN beschriebenen System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP-System).

Anlageteil darf in eine ortsfeste Anlage zur Lagerung von wgF eingebaut werden.  
(Meldung/Bewilligung nach Art. 22 Abs.5 GSchG bzw. Art. 32 Abs. 2 Bst. h, i und j GSchV)