



Mitglied

KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES

Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11, Fax 044 877 61 75



Wallisellen, 18.11.2020

Gültig bis: 30.09.2025

Gewässerschutztauglichkeit nach KVV

KVV 102.006

zu Anlageteilen für wassergefährdende Flüssigkeiten

SVTI-Nr.: SM 306253

Gegenstand

Mittelgrosse prismatische Tanks aus Stahl.

Dimensionen:

- Nutzvolumen:	2'000 – 250'000	Lt.
- Höhe:	1'200 – 5'000	mm
- Breite:	900 – 7'000	mm
- Länge:	variabel	
Prüfüberdruck:	0.5	bar
Max. Dichte:	1'000	kg/m ³

Geltungsbereich

Für die freistehende Lagerung von wassergefährdender Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C (Heiz- und Dieselöl).
Es dürfen keine Stützen unterhalb der maximalen Füllgrenze (95 %) angebracht werden! (Ausnahme seitliches Mannloch) Sollte dies notwendig sein, muss eine Einzelbeurteilung durch den SVTI durchgeführt werden (Merkblatt für Hersteller CL13122).

Gültigkeitsdauer

Dieses Dokument ist gültig bis (Gültigkeit siehe oben), sofern die nachfolgenden Punkte erfüllt sind:

- keine Änderungen der Herstellverfahren;
- keine konstruktiven Änderungen;
- Gültigkeit der Regeln der Technik "SVTI T2" der Version "1999";

Sollte eine der genannten Voraussetzungen entfallen, verliert das Dokument sofort seine Gültigkeit.

Eine spätere Erneuerung ist auf Antrag möglich.

Inhaber dieses Dokumentes und Hersteller

Tankrevisionen Wespe AG
St. Gallerstrasse 4
CH - 8716 Schmerikon

Hinweise

Dieses Dokument ersetzt das KVV-Zertifikat; KVV 102.006.15.
In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Prüfprotokollen sowie auf dem Typenschild ist die **KVV-Nummer** anzugeben. Dieses Dokument wird den Vollzugsbehörden zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlagen (ab 01.01.2020)

- Artikel 22 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (Gewässerschutzgesetz, GSchG);
- Artikel 32a der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV)
- KVV Richtlinien: "Allgemeine Richtlinien" (Januar 2019) (1.10 Nachweis der Gewässerschutztauglichkeit);
- KVV-Richtlinien: "Richtlinie 1" (Dezember 2018);
- KVV-Merkblatt M1: Mittelgrosse Tanks im Gebäude (2019);
- KVV-Merkblatt L1: Rohrleitungen (2019);
- SUVA- Richtlinien 1416 betreffend "Arbeiten in Behältern und engen Räumen";

Mitgeltende technische Grundlagen

- Bestätigung des Herstellers, ist über Bausatz abgedeckt:
 - keine konstruktiven Änderungen;
 - keine Änderungen im Herstellverfahren;
- Regeln der Technik für die statische Berechnung, Dimensionierung, Ausführung und Prüfung von mittelgrossen prismatischen Tanks aus Stahl, "RdT-T2" des SVTI (1999);
- Regeln der Technik für die Durchführung von Druck- und Dichtheitsprüfungen an Tanks aus Stahl und Auffangwannen aus Stahl, "RdT-T8" des SVTI (1999);
- Regeln der Technik für die Fertigung von Tanks und Auffangwannen aus Stahl, "RdT-T9" des SVTI (1999);
- der Inhaber dieses Dokumentes bestätigt, dass er ausnahmslos Bausätze des unten aufgeführten Herstellers mit der **KVV 102.004** verwendet, und diese nur in der aktuellen Ausführung einsetzt;

**Hersteller des
Bausatzes**

Arno Stiefenhofer AG
Industriestrasse 1
CH-7402 Bonaduz

Ergebnis der Prüfung der Antragsunterlagen, der erstmaligen Bauprüfung und der Überprüfung der Fertigung

Gestützt auf den durchgeführten Überprüfungen erfüllen die Tanks die Anforderungen der massgeblichen Rechtsgrundlagen.

Die geprüften Antragsunterlagen sind im SVTI-Dokument "Vorprüfung GSchG" aufgeführt. Die Ergebnisse der erstmaligen Bau- und Druckprüfung sind in der "SVTI-Bescheinigung über erstmalige Bau- und Druckprüfung" und diejenigen der Überprüfung der Fertigung im "SVTI-Prüfformular Überprüfung der Fertigung" dargelegt.

Anmerkungen

- Jeder Tank ist nach den durch den SVTI geprüften Unterlagen herzustellen, zu prüfen und mit dem Fabrikschild zu kennzeichnen mit folgendem ergänzen Vermerkt: **KVV 102.006**
- Für jeden Tank hat der Hersteller ein rechtsverbindlich unterzeichnetes Prüfzeugnis zu erstellen, in dem die Durchführung und die Erfüllung der Bau- und Dichtheitsprüfung bestätigt werden. Es ist dem Inhaber des Tanks auszuhändigen und es ist eine Kopie beim Hersteller für mindestens 10 Jahre aufzubewahren.
- Konstruktionsprinzip:
 - Blechdicke mindestens 5 mm;
 - Tankboden flach mit untenliegenden Bodenstreifen, L 100/50/5 mit 160 mm Abstand;
 - Tankwände verstärkt mit Sicken 110 mm tief, mit gleichmässigem Abstand wie Bodenstreifen;
 - Tankdecke flach mit innenliegenden bez. bei Tankhöhen < 1'300 mm mit aussenliegenden Deckenstreifen L 120/50/5 oder INP 100, jeweils mit gleichem Abstand wie Bodenstreifen;
 - Die Verstärkungselemente vom Boden, Wände und Decke bilden immer einen Rahmen;
 - Mit oder ohne vertikale bzw. horizontale Zuganker, längs und quer, horizontale Eckanker, Eckanker Längswand-Boden bzw. Decke und Stirnwand-Boden;
- Sicken-Volumenverlust: Sicke 110 mm: 13,5 Liter pro Laufmeter Sicke
- Die Ausrüstungsteile des Tanks benötigen eigene "Dokumente der Gewässerschutztauglichkeit nach KVV" die vom SVTI ausgestellt werden;
- Der Hersteller hat sicherzustellen, dass der Inhaber des Tanks über die notwendige Anleitung für Transport, Aufstellung, Betrieb, Wartung, Revision und Inspektion verfügt;
- Die Innen- und Aussenwände der Behälter werden aus Stahl mindestens in der Qualität S 235 JRG2 (Werkstoff-Nr.1.0036) hergestellt;
- Bei Änderungen muss der SVTI im voraus benachrichtigt werden und seine Zustimmung eingeholt werden;

Mitgeltende Dokumente und SVTI-Referenz Nummern

- | | |
|--|---------------------------|
| • Geprüfte Antragsunterlagen des Bausatz-Herstellers | KVV 102.004 |
| • Bescheinigung über Bauprüfung des Bausatzherstellers | KVV 102.004 |
| • Überprüfung der Fertigung | SVTI SM 232961 |
| • Hersteller Fa. Tankrevision Wespe AG | SVTI-Hersteller Nr. 33850 |

Der Sachverständige gemäss KVV

SVTI - Kesselinspektorat, anerkannte Prüfstelle

Wolfgang Helbling
Leiter GefahrgutMarkus Staub
Sachverständiger

Sinnbild

